

caractéristiques techniques

mesure	unité	100	150	300
DIAMÈTRE	mm	315	315	715
HAUTEUR	mm	483	721	1010
Ø IN/OUT 1/OUT 2	mm	110/110/110	160/110/160	315/200/315
MAILLAGE DU TAMIS	µm	280	280	380
DIFFÉRENCE IN/ OUT 2	mm	277	503	705
DIFFÉRENCE OUT 1/OUT 2	mm	68	163	190
SURFACE TOITURE MAX.	m²	200	500	3000
RENDEMENT MAX.	%	98	98	98
INSTALLATION	-	en amont de la citerne		


matériaux

CORPS	polypropylène
TAMIS	inox




dimensionnement & fonctionnement


FILTEAUWFF100



FILTEAUWFF150



FILTEAUWFF300



options

	unité	100	150	300
REHAUSSE				
DIAMÈTRE	mm	315	315	710
HAUTEUR MAX.	mm	500	500	1400
SOCLE POUR TRAPILLON				
DIAMÈTRE	mm	315	315	-
TRAPILLON				
RÉSISTANCE	T	30	30	60

plans & schémas

